

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, дом 53а, тел. 10-42-39, 10-43-69
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому и
Еловскому муниципальным районам
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. 6-00-91

Предписание № 128/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Во исполнение распоряжения начальника 11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю от «05» декабря 2016 года № 128, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» декабря 2016 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «27» декабря 2016 года с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., «30» декабря 2016 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена внеплановая, выездная проверка в зданиях и помещениях по адресам: Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 59; Еловский район, п. Фаор, ул. Восточная, 18, д. Мичура, ул. Советская, 28 государственным инспектором Чайковского и Еловского муниципальных районов Пермского края по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Васёвым Д.В. совместно с директором КГАСУСОН Чайковский ДИПИ Шумкиным А.В., руководителем Марковского ГПЦ Пешинной Г.А., руководителем Еловского и Мичуринского ПНИ Крылосовым А.Ф., инженером по ОТ и ППБ Доберман О.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Чайковский район, п. Марковский, д. 59				
16.	<i>В здании отсутствует лифт для транспортирования пожарных подразделений.</i>	п. 8.10 СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 7.15 свода правил СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	01.12.2017	

25.	<i>Ширина в свету эвакуационного выхода из лестничной клетки № 18 (по техническому паспорту здания лит. Д) наружу менее 1,35 м (составляет 1,25 м).</i>	п. 4.2.5, 5.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.12.2017	
Еловский район, п. Фаор, ул. Восточная. 18				
46.	<i>Ширина в свету эвакуационного выхода, ведущего из столовой в общий коридор на 2-м этаже, менее 1,2 м (составляет 0,78 м).</i>	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 6.16 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.12.2017	
Еловский район, д. Мичура, ул. Советская. 28				
60.	<i>Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету из лестничной клетки на первом этаже менее 2 м (составляет 1,7 м).</i>	п. 6.27 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.12.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Чайковского и
Еловского муниципальных районов
по пожарному надзору
Васёв Д.В.

"12" января 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

[подпись]
(подпись)

"12" января 2017 г.



[подпись]
(подпись)

М.Л.П.

[подпись]
(должность, фамилия, инициалы)