

49

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 311), e-mail: 11onpr.gu@59.mchs.gov.ru

11onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 170 / 1 / 1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора Чайковского городского округа и Еловского муниципального района по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 170 от « 22 » октября 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 12 » ноября 20 21 года по 17 час. 00 мин. « 18 » ноября 20 21 года проведена плановая выездная проверка Киселевым Андреем Александровичем, заместителем начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю; Перевозицковой Екатериной Сергеевной, старшим инспектором 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю зданий, помещений, территории Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Ильиной Светланой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
---------------	--	---	--	--

ВХОДЯЩИЙ № 2252
от 10 11 20 21 г.

			безопасности	выполнение)
1	2	3	4	5
1	В лестничных клетках на уровне 1-го (помещение № 107, 110, 119, 121 согласно техническому паспорту 15.03.2019) и 3-го (помещение № 121, 123, 142, 141) согласно техническому паспорту 15.03.2019) этажа установлены глухие окна без устройств для открывания окон.	ст. 4, 6, 53, 89 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16 (б) СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	30.11.2022	
2	Из помещения первого этажа (помещение № 95, согласно техническому паспорту 15.03.2019) наружу предусмотрено открывание двери при помощи электромагнитного ключа, не обеспечивающим свободное открывание изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	30.11.2022	
3	При применении 3-го типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не предусмотрено оповещение только работников учреждения при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику	ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	30.11.2022	
4	Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного покрытия.	ст. 4, 6, 58 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 5.4.5 СП 2.13130.2012. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов	30.11.2022	

		защиты».		
--	--	----------	--	--

При проведении проверки использовались рулетка измерительная металлическая UM5M; фотокамера телефона HUAWEI P30.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в десятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Перевозчикова Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 18 » ноября 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Михаил СД

(должность, фамилия, инициалы)

Д

(подпись)

« 18 » 11 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)