

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а, тел. 10-42-39, 10-43-69  
11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому и  
Еловскому муниципальным районам  
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. 6-00-91**

**Предписания № 107/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания  
населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Во исполнение распоряжения № 107 от 1 декабря 2017 года главного государственного инспектора Чайковского и Еловского муниципальных районов Пермского края по пожарному надзору, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 26 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года проведена внеплановая, выездная проверка здания, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 59, заместителем главного государственного инспектора Чайковского и Еловского муниципальных районов Пермского края по пожарному надзору Киселевым Андреем Александровичем совместно с заместителем директора по общим вопросам Клышковой Натальей Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Чайковский район, п. Марковский, д. 59				
1.	В здании отсутствует лифт для транспортирования пожарных подразделений.	п. 8.10 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 7.15 Свода правил СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	01.12.2018	
2.	Ширина в свету эвакуационного выхода из лестничной клетки № 18 (по техническому паспорту здания лит. Д) наружу менее 1,35 м (составляет 1,25 м).	п. 4.2.5, 5.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.12.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Заместитель главного государственного инспектора  
Чайковского и Еловского муниципальных районов  
Пермского края по пожарному надзору  
Киселев А.А.

« 29 » декабря 2017 года



  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

  
(должность, ФИО)

  
(подпись)

« 29 » 12 2017 года