

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий:

«20» сентября 2023 г., 59230061000203455024

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13527141>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Чернушинскому городскому округу и Куединскому муниципальному округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)**

«30» октября 2023 г., 10 час.00 мин. № 20.

(дата и время составления предписания)

Пермский край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, 67а

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 20.09.2023 № 20 КНМ 59230061000203455024**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1) Мухаметзяновым Ярославом Алексеевичем, заместителем начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МО УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместителем главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

Пермский край, Чернушинский городской округ, с. Ананьино, ул. Полевая, 2.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

**ВХОДЯЩИЙ № 1744**  
от 31.10 2023 г.

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Чайковский дом – интернат для престарелых и инвалидов», ИНН: 5920004654

Юридический адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 5а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «18» октября 2023 г., 14 час. 15 мин.

по «30» октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

3 рабочих дня, 5 часов 03 минуты (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Эвакуационные световые оповещатели «ВЫХОД», принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включены одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения здания.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1. СП 3.13130.2009.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

2. В системе речевого оповещения предусмотрен текст не соответствующий проекту (фактически предусмотрена текстовка, содержащая слова, способных вызвать панику «...внимание пожарная тревога...»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. 1, п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2009; лист 16 проекта.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

3. Во встроенном гардеробе второго этажа, не закреплен к перекрытию дымовой пожарный извещатель (фактически лежит на полке).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.7 СП 484.1311500.2020.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

4. На посту охраны, для связи приборов АПС (R3-РУБЕЖ-20П и R3-РУБЕЖ-БИУ) применены провода не в огнестойком исполнении.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ табл. 2 ГОСТ 31565-2012, лист 19 проекта.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

5. Кабельная линия АПС и СОУЭ, прикреплена к конструкциям здания с помощью пластикового дюбеля, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

12. На объекте защиты применены кабельные линии СПС и СОУЭ без подтверждения (сохранения) работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (сертификаты или протоколы испытаний не представлены).

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

13. Линии связи СПС в пределах одного помещения, в местах подключения технических средств, на поворотах и ответвлениях не промаркированы.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.11 ГОСТ Р 59638-2021.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

14. Кабельные линии СПС и СОУЭ в гофро-трубе, оборудование СПС и СОУЭ прикреплены к конструкциям здания с помощью скоб (однолапковая и двухлапковая) с использованием одного крепежного элемента отдельных кабельных линий и с помощью пластикового дюбеля, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ПБ10.Н00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

15. Крепление кабельных линий СПС и СОУЭ горизонтальных участков проведено с шагом более 0,5 м., вертикальных участков более 1 м., в кабель – каналах частично отсутствует.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.8 ГОСТ Р 59638-2021, п. 5.4.16 ГОСТ Р 59639-2021.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

16. Прокладка кабельных линий связи СПС и СОУЭ выполнена в совместном кабель – канале.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6 СП.6.13130.2021.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

17. Индикаторы извещателей пожарных ориентированы не в сторону дверей помещений.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.13 ГОСТ Р 59638-2021.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

18. Маркировка смонтированных технических средств СПС не соответствует проектной рабочей документации.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.14 ГОСТ Р 59638-2021.

противопожарной защиты»).

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

6. Световые оповещатели «ВЫХОД» СОУЭ не включаются автоматически от командного сигнала, формируемого пожарной сигнализацией.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 2.1, 3.3 СП 3.13130.2009, п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

7. В коридоре между мясным цехом и помещением хранения продуктов извещатель пожарный расположен на расстоянии менее 0,5 метров от стен.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

8. В помещении мясного цеха расстояние от извещателя пожарного до светильника составляет менее двух высот светильника.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

9. Кабельные линии СПС и СОУЭ прикреплены к конструкциям здания с помощью металлического элемента (лента перфорированная), при этом необходимо закрепление с помощью хомута FR ПР, что не соответствует сертификату соответствия № ССБК RU.ЛБ10.Н00502 от 29.05.2023, каталог Промрукав «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

10. На момент проверки предоставлен рабочий проект (исполнительная техническая документация на СПС и СОУЭ не предоставлена).

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 54 ППР в РФ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

11. Допущена параллельная прокладка шлейфов СПС и СОУЭ с электрическими силовыми линиями на расстоянии менее 0,5 м., согласно рабочего проекта, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ, расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами предусмотрено не менее 0,5 м.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

п. 54 ППР в РФ, рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

19. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 59, 83, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.24 СП 7.13130.2013.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

20. Количество и расстановка извещателей пожарных и пожарных оповещателей смонтированы не по рабочему проекту, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

п. 54 ППР в РФ, рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

21. СПС не разделена на зоны контроля.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.11 СП 484.1311500.2020, п. 54 ППР в РФ, рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

22. При прокладке кабельных линий СПС и СОУЭ через строительные конструкции, проходы не заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 15 ППР в РФ, п. 5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021, п. 5.4.14 ГОСТ Р 59639-2021.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

23. Не обеспечен автоматический контроль целостности линий связи СОУЭ и контроль исправности линий связи СПС

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.2 ГОСТ Р 59638-2021, п. 7.2 ГОСТ Р 59639-2021.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

24. Не передан 10 % резерв оборудования СПС и СОУЭ, при этом рабочим проектом, Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ, предусмотрена передача 10 % резерва оборудования СПС и СОУЭ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

п. 54 ППР в РФ, рабочий проект Шифр 02/02-2023.СПС.СОУЭ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

25. Не обеспечена передача извещения о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

**Срок устранения нарушения:**

12.11.2024.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов.

требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МО УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Мухаметзянов Ярослав Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 09C6FADD74035B4D569FE74C67BEAC1C3B  
Владелец: Мухаметзянов Ярослав Алексеевич  
Действителен с 01.11.2022 по 25.01.2024

Мухаметзянов Ярослав Алексеевич – заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому ГО и Куединскому МО УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), тел. 8(342)258-40-01 доб. 318 E-mail: 18ond@59.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки

*Артемовцев по доверенности Сидорова С. В.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

« 10 » часов « 00 » минут « 30 » 10 20 23 г.

*Сидорова С. В.*  
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

