

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
 (наименование территориального органа МЧС России)  
 Пермский край г. Пермь улица Екатерининская, 53а,  
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и  
 Куединскому муниципальным районам  
 (наименование органа государственного пожарного надзора)  
 Пермский край Чернушинский район г. Чернушка улица Красноармейская, 67а,  
 телефон (8-34261) 48145  
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 91/1/2**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по**  
**обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и**  
**по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Руководителю филиала «Ананьинский ДИПИ» ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» Мерзляковой Елене Васильевне

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных районов по пожарному надзору № 91 от 27.05.2019, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 20 мин. «26» июня 2019 г. по 17 ч. 00 мин. «01» июля 2019г. проведена плановая выездная проверка начальником 18 ОНПР майором внутренней службы Мирзаяновым С.И., ст. инспектором 18 ОНПР капитаном внутренней службы Ватрушкиным А.С. с целью контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте юридического лица ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» расположенного по адресу: Чернушинский район, с. Ананьино ул. Полевая, 2, совместно с Руководителем филиала «Ананьинский ДИПИ» Мерзляковой Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ограждение лестниц 3-го типа (эвакуационных со второго этажа) выполнено высотой менее 1,2 м., по факту 0,94 м. (правое крыло) и 0,96 м. (левое крыло).	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;	01.07.2020	
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении объекта защиты не отражен раздел: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	п. 2, 460, 461 п.п. л) Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	01.07.2020	
3.	Отделка пола на пути эвакуации в коридорах 1 и 2 этажей выполнена материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (по внешним признакам	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.07.2020	

ВХОДЯЩИЙ № 417  
 от 02 07 20 19 г.

	применен линолеум), не предоставлены соответствующие сертификаты соответствия.	безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»		
4.	Части помещений (прачечная и сушилка (помещения № V, VI по техническому паспорту) и коридор), различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями (противопожарными дверями) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст. 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п. 5.14*, 5.21, 7.4, 7.17; СП 4.113130 п. 5.2.6	01.07.2020	
5.	На двери прачечной и сушилки, здания овощного склада, помещения электрощитовой (размещенное в гараже) отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», также не представлены расчеты.	п. 20 ППР в РФ	01.07.2020	
6.	Металлические косоуры лестничных маршей не защищены огнезащитным составом, соответствующие документы не представлены.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты п. 5.4.3; ППР в РФ п. 21	01.07.2020	
7.	В лестничной клетке левого крыла (помещение № XIII по техническому паспорту) допускается размещение оборудования (электрощита) выступающего из плоскости стены на высоте менее 2,2 м. от поверхности площадки лестницы (по факту 1,71 м.).	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2020	
8.	Помещение котельной на газовом топливе не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации, извещатели пожарные отсутствуют.	ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»; п. 15.23 СП 89.13330.2012 «Котельные установки»	01.07.2020	
9.	У зданий овощного склада и гаража, удаленных на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно нормположенности.	п. 481, 482 ППР в РФ	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 18 ОНПР по Чернушинскому  
и Куединскому муниципальным районам


  
подпись

Мирзаянов С.И.




« 01 » июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
подпись

«    »                      2019 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору